



**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ  
УПРАВЛЕНИЕ  
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И  
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

Каланчевская ул. 35, г. Москва, 107174  
Тел.: (499) 262-50-33, факс: (499) 262-08-66  
E-mail: secretarycdi@center.rzd.ru, www.rzd.ru

«31» мая 2013 г. № ЦЭТ-2/21

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальникам служб электрификации  
и электроснабжения Дирекций  
инфраструктуры железных дорог  
Проектным, строительно-  
монтажным организациям (по  
списку)

## **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

### **О блочно-полиспапном компенсаторе КПБ-3-40-П производства ЗАО «УКС»**

Предприятием ЗАО «УКС», адрес 199004, г. Санкт - Петербург, 5-я линия ВО, д. 70, литера А, пом. 11Н, тел. (812) 323-60-68, факс (812) 323-45-34, e-mail: uks@uks.ru, освоено производство блочно-полиспапного компенсатора КПБ-3-40-П (черт. УКС 05677СБ, ТУ 5264331-752-01339367-2000) с подшипником скольжения германского производства deva.tex 552.

Компенсаторы рассчитаны на номинальную нагрузку 40 кН. Подшипниковые узлы не требуют обслуживания в процессе эксплуатации.

Ролики изготавливаются из высокопрочного чугуна ВЧ-40 с защитным антикоррозионным покрытием толщиной 120-150 мкм, выполненным методом горячего цинкования. Компенсатор комплектуется канатом фирмы "Diera" диаметром 9,5 мм из оцинкованной стальной проволоки специального повива со смазывающей пропиткой.

На ролик наносится маркировка литейным способом: год выпуска и товарный знак, на раме компенсатора крепится табличка с указанием наименования и типа изделия, года выпуска и товарного знака:



Срок службы компенсаторов установлен 50 лет.

Компенсаторы разрешаются Управлением к применению на сети электрифицированных железных дорог России в соответствии с их функциональным назначением.

Исполнения компенсаторов, коды СКМТР приведены в  
нижеследующей таблице:

Назначение	Длина каната, м	Чертеж	Код СКМТР
Для анкеровки контактного провода	12,0	УКС 05677	5264300009
Для анкеровки несущего троса	15,8	УКС 05677-01	5264300138

Компенсаторы не подлежат обязательной сертификации.

Главный инженер Управления



Э.Н.Шорников